



INNOVATIVE. FIRE. SYSTEMS PROTECCIÓN. PASIVA. CONTRA INCENDIOS

TÚNEL del COL de TENDE



PROTECCIÓN al FUEGO de las CÁMARAS de CABLES

La promotora DDE (Delegación Provincial de Fomento) de los Alpes Marítimos, asistida por la dirección de obra de SCETAURROUTE, realizó los trabajos de seguridad del túnel en verano de 2006. La resistencia al fuego de las cámaras de cables debía realizarse según la circular 2000-63, con un nivel de aislamiento N3 y una temperatura de la cara no expuesta al fuego inferior a 80 grados. El mortero FIRE BARRIER 135 se instaló en placas prefabricadas de 75 mm de espesor con junta cortafuegos perimetral.

