



INNOVATIVE. FIRE. SYSTEMS
PROTECCIÓN. PASIVA. CONTRA INCENDIOS

TÚNEL del MONT BLANC – (Francia - Italia)



(Italia)

(Francia)



INNOVATIVE. FIRE. SYSTEMS
PROTECCIÓN. PASIVA. CONTRA INCENDIOS

Los refugios se construyeron a ambos lados del túnel según la circular 2000-63 de 25 de agosto de 2000.



Fue la primera obra de Francia e Italia que se realizó según esta nueva curva de fuego (HCM 120) y (CN 240) o ISO 834 durante 4 horas.

Los refugios, construidos en perpiña, debían garantizar una temperatura inferior a 60 grados en su interior a fin de proteger a los usuarios durante dos horas. Se aplicó Fire Barrier 135 con 40 mm de grosor.

