



## INNOVATIVE. FIRE. SYSTEMS BRANNSIKRING

### COL de TENDE-tunnelen



### BRANNSIKRING av KABELROMMENE

Styrelsen for arbeidet **DDE des Alpes Maritimes**, assistert av styrelsen for arbeidet **SCETAUROUTE**, har arbeidet med å sikre tunnelen i 2006. I følge rundskrivet 2000-63 skulle brannmotstanden til kabelrommene bli utført med et isolasjonsnivå N3 hvor den ikke utsatte delen har en temperatur under 80 grader. FIRE BARRIER 135 har blitt installert på forhåndsfabrikerte plater på 75 mm tykkelse med et brannsikkert feste i utkanten.

